



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322316002348

认证委托人名称: 图尔克(天津)传感器有限公司
认证委托人地址: 天津经济技术开发区渤海路34号
生产者名称: 汉斯图尔克有限公司
生产者地址: 鲁尔区米尔海姆威茨雷本大街7号
生产企业名称: 维尔纳尔图尔克有限公司
生产企业地址: Kirchloehrer Weg 7, 58553 Halver, Germany

产品名称: 总线式隔离安全栅
系列、规格、型号: TI40EX
标准: GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 12476.1-2013、
GB 12476.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年9月27日 有效期至: 2025年9月26日

首次发证日期: 2020年9月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2020322316002348

APPLICANT: Turck (Tianjin) Sensor Co., Ltd.
ADDRESS: No.34 Bohai Road, TEDA, Tianjin, P.R.China
MANUFACTURER: Hans Turck GmbH & Co. KG
ADDRESS: Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr
FACTORY: Werner Turck GmbH & Co.,KG
ADDRESS: Kirchlocher Weg 7, 58553 Halver, Germany

PRODUCTNAME: Excom module
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: TI40EX
STANDARDS: GB 3836.1-2010、 GB 3836.4-2010、 GB 12476.1-2013、
GB 12476.4-2010

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Valid from: September 27, 2020

Valid until: September 26, 2025

Date of original certification: September 27, 2020

The validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Xu JianPing



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitilas.com.cn>

Building 9, 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844

S 0001542



中国国家强制性产品认证证书



SITIiAS
Worldwide Access

证书编号: 2020322316002348

附 件

产品名称: 总线式隔离安全栅

型号规格: TI40EX

防爆标志: Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb; [Ex iaD]

电气参数: AC-supply 模块, signal 模块, Address encoding 模块与 MT 系列 Module subrack 连接使用。

AC-supply MT: $P = 1W$ (耗散功率)

该产品 4 个通道所对应的端子代号:

通道	端子代号	通道	端子代号
1	11~14	3	31~34
2	21~24	4	41~44

各通道本安参数如下:

与无源本安电路连接时:

最高输出电压 U_o (V)	最大输出电流 I_o (mA)	最大输出功率 P_o (mW)	最大内部等效参数	
			C_i (nF)	L_i (mH)
5.5	25	35	60	0

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



SITIAs
Worldwide Access

证书编号: 2020322316002348

附 件

最大外部参数:

Lo (mH)	IIC	IIB
	Co (μ F)	Co (μ F)
2	2.6	15
1	2.9	17
0.5	3.6	21
0.2	4.5	27

与有源本安电路连接时:

最高输出电压 Uo (V)	最大输出电流 Io (mA)	最大输出功率 Po (mW)	最大内部等效参数	
			Ci (nF)	Li (mH)
1.2	50	60	0	0

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322316002348

附 件

最大外部参数:

Lo (mH)	IIC	IIB
	Co (μ F)	Co (μ F)
2	1.6	9.8
1	1.9	12
0.5	2.3	14
0.2	3.0	19

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司